

特定小規模施設用自動火災報知設備点検票					
名 称				防 火 管理者	
所 在				立会者	
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日		
点 検 者	氏名	点 検 者 所属会社	社名	TEL	
			住所		
製造者名					
型式名					
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容
		種別・容量等の内容	判定	不良内容	
機 器 点 検					
予備電源・非常電源 (内蔵型)	外 形	形 示			
	表 示	示			
	※端子電圧	電 圧	V		
	※切替装置	装 置			
	※充電装置	装 置			
	※結線接続	接 続			
受 信 機 ・ 中 継 器	周 围 の 状 況				
	外 形	形 示			
	表 示	示			
	警戒区域の表示装置				
	電 圧	計	V		
	ス イ ッ チ 類	類			
	ヒ ュ ー ズ 類	類	A		
	※継電器	器			
	表 示 灯	灯			
	通 話 装 置				
	※結線接続	接 続			
	接 地				
	附 属 装 置				
	※火災表示等	蓄 積 式			
		アナログ式			
二信号式					
そ の 他					
※注 意 表 示	示				
回 路 導 通					
設 定 表 示 温 度 等					
感 知 器 作 動 等 の 表 示					
予 備 品 等					

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

感 知 器	外	形			
	警戒状況	未警戒部分			
		感知区域			
		適応性			
		機能障害			
	※熱感知器	スポット型	差動 定温(再) 熱アナログ		
	※煙感知器	スポット型	イオン 光電 アナログ		
	※炎感知器		赤外線 紫外線		
	※多信号感知器・複合式感知器				
	遠隔試験機能を有する感知器				
発 信 機	周囲の状況				
	外	形			
	表	示			
	押しボタン・送受話器				
表	示	灯			
音 響 装 置	外	形			
	取付	状態			
	音	圧	等		
	鳴動	方式	一斉 区分 相互 再鳴動		
※蓄積機能					
※二信号機能					

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
 - 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

自動試験機能	予備電源・非常電源								
	受信機の火災表示								
	受信機の注意表示								
	受信機・中継器の制御機能・電路								
	感知器								
	感知器回路・ベル回路								
連動機能									
無線機能									
総合点検									
同時作動									
※煙感知器等の感度									
地区音響装置の音圧									
※総合作動									
備考									
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名	
	加熱試験器								
	加煙試験器								
	外部試験器								
	煙感知器用感度試験器								
	炎感知器用作動試験器								

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
 - 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。