

誘導灯及び誘導標識点検票									
名称	建物名称を記入				防火管理者	該当している場合は記入			
所在	建物所在地を記入			点検実施日を記	立会者	ご自身又は立会者のお名前を記入			
点検種別	機器		点検年月日	年 月 日～年 月 日					
点検者	氏名		点検者所属会社	社名		TEL			
	ご自身のお名前を記入			住所		記載不要			
点検項目			点検結果				措置内容		
			種別・容量等の内容		判定	不良内容			
			避難口	通路		客席			
機器点検									
誘 導 灯	外箱・表示面	種類							
		視認障害等							
		外形							
		表示							
	非常電源 (内蔵型)	外形							
		表示							
		機能							
	光源								
	点検スイッチ								
	ヒューズ類								
結線接続									
信号 装置 等	外形								
	結線接続								
	機能								

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘 導 標 識	外 形	1			×	損傷	取替え	
	視 認 障 害 等	不良があった枚数を記入 全て良の場合は空欄			○	左欄が×の場合	不良に対する 措置内容を記入	
	採 光 又 は 照 明				○			
	※ 表 示 面 の 輝 度							
	※ 設 置 場 所 の 照 度							
	※ ※ ヒ ュ ー ズ 類							
	※ ※ 結 線 接 続					記載不要		
	※ ※ ※ 非 常 電 源	外 形						
	表 示							
	機 能							
備 考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第28条の2第1項第3号ハ並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」（平成11年消防庁告示第2号）第5第3号(5)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。
- 7 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。
- 8 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。