

消 火 器 具 点 検 票											
名 称	建物名称を記入						防 火 管理者	該当している場合は記入			
所 在	建物所在地を記入						点検実施日を記		立会者	ご自身又は立会者の お名前を記入	
点検種別	機 器 点 検		点検年月日	年 月 日～ 年 月 日							
点 検 者	氏名		点 検 者 所属会社	社名		TEL		記載不要			
	ご自身のお名前を 記入			住所							
点 検 項 目	A: 粉末消火器 (例)		点 検 結 果						措 置 内 容		
	消 火 器 の 種 別		判定		不 良 内 容						
	A B C D E F										
設 置 状 況	設 置 場 所	1	正常: ○		1	通行障害		位置変更			
	設 置 間 隔	○			○	左欄が×の場合		不良に対する			
	適 応 性	○			○						
	耐 震 措 置					記載不要					
表 示 ・ 標 識	○				○						
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	○				○	これらのうち、 1つでも不良となる 場合は、買替え等が 必要となります。				
	安 全 栓 の 封	○				○					
	安 全 栓	○				○					
	使用済みの表示装置	○				○					
	押し金具・レバー等	○				○					
	キ ャ ッ プ	○				○					
	ホ ー ス	○				○					
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○				○					
	指 示 圧 力 計	○				○					
	圧 力 調 整 器										
安 全 弁						記載不要					
保 持 装 置											
車 輪 (車 載 式)											
ガ ス 導 入 管 (車 載 式)											

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、性状の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

[illegible]

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、性状の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。